



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ д/с № 53
О.Н.Щепкина
25 августа 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. проспект Победы 20/6
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2012,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9488,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -31 августа 2016г. ежегодно, капитального – не проводилось.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №53(МДОУ д/с №53)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре проспект Победы дом20, корпус 6
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 625 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом № 21,28,19

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД,ДУ,Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(С,Г), ВНД (К,О),ДЧ-И(У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С,Г), ВНД (К,О),ДЧ-И(У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С,Г), ВНД (К,О),ДЧ-И(У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К,О),ДЧ-И(К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г), ВНД (К,О),ДЧ-И(У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: объект доступен условно для слепых и глухих, по причине того, что система информации для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) не соответствует требованиям (ДУ- Г,С), отсутствует контрастная маркировка, световая и тактильная сигнализация, доступность обеспечивается при помощи сотрудников учреждения. Недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в виду отсутствия специальных приспособлений (пандусы снаружи и внутри здания, ширина дверных проемов, коридоров) (ВНД-К,О). Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития (ДЧ- И (У) по причине незначительных расхождений с установленными законодательством нормами (отсутствие кнопки вызова на дверях, обозначений зон).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 год.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично для всех категорий инвалидов, ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июня 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «15» июня 2016 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заведующий

Щепкина О.Н



(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Города Комсомольска-на-Амуре»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Овсейко Т.Г



(Подпись)

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре

Савичева Л.Д.



(Подпись)

Секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре

Трухина Н.А



(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Кускова Л.А.



(Подпись)

Начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре

Макеева Ю.Н.



(Подпись)

Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре

Калашников И.С.




(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре

Муштай В.Н.



(Подпись)

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» г. Комсомольска-на-Амуре

Лещук В.Н.

Лещук
(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре

Соловьева Л.А.



(Подпись)

Приложение
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
МДОУ детский сад комбинированного вида №53 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. пр Победы 20 корпус б.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Оборудовать входы знаками доступности. Установить устройство вызова персонала.	текущийремонт 2016 – 2017 г.	Привести в соответствие	2016– 2017 г.	
2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	текущийремонт 2017 – 2018 г.	Привести в соответствие	2017 – 2018 г.	
3	Не оборудована дверь туалетной комнаты специальными знаками, кнопкой тревожной сигнализации	текущийремонт 2017 – 2018 г.	Привести в соответствие	2017-2018 г.	

4	Лестница не имеет дополнительных перил, ширина проступей и подступенка не соответствуют нормам, краевые ступени не выделены цветом и фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Ширина 0,35м, высота 0,19м	текущий ремонт 2017 – 2018 г.	Обеспечить наличие дополнительных перил, увеличить ширину проступей, уменьшить высоту подступенка, выделить краевые ступени цветом и фактурой, нанести предупредительные тактильные полосы	2017 – 2018 г.
5	Пандус отсутствует	текущий ремонт 2019 – 2020 г.	Привести в соответствие	2019 – 2020 г.
6	Поверхность входной площадки не имеет поперечного уклона, размеры входной площадки при открывании входной двери меньше нормы, отсутствует тактильная информация об учреждении Входная площадка (перед дверью) 5,54 x 2,5м.	текущий ремонт 2018 – 2019 г.	Обустроить поперечный уклон, привести размеры площадки при открывании двери в норму, изготовить и установить таблички на языке Брайля написанных выпуклым шрифтом.	2018 – 2019 г.
7	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, напольное покрытие при намокании скользкое, отсутствует обозначающие знаки, ширина коридора при движении в одну сторону и встречном движении не соответствует нормам, ширина проходов в помещении меньше нормы. Ширина 1,25м.	текущий ремонт 2016 – 2017 г.	Привести в соответствие	2016 – 2017 г.
8	Зоны безопасности не оснащены селекторной связью или другим	текущий ремонт	Привести в соответствие	2019 – 2020 г.

	устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской. Нет обозначений на плане эвакуации, отсутствуют обозначения зон безопасности	2018 – 2019 г.		
9	Информирующие обозначения помещений отсутствуют	текущий ремонт 2018 – 2019 г.	Установка тактильных табличек и направляющих полос	2018 – 2019 г.

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Заседующий ИУ О.Н. Шенкина